

Vattenkvalitet i Ohs

Varje år distribueras ca 4 700 m³ dricksvatten till de boende i Ohs. Dricksvattnet i Ohs är grundvattenbaserat. Vattnet är av god kvalitet. Beredningen består i att höja/bevara pH, alkalinitet och hårdhet samt att lufta bort radon (100-350 Bq/l i råvattnet). Innan dricksvattnet leds ut på nätet desinficeras det med UV-ljus.

Vattnet i Ohs är mjukt (4,0°dH). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Alkaliniteten (vattnets förmåga att stå emot försurning) är god: 74 mg HCO₃/l, pH ca 8,5. Fluoriden är ca 0,19 mg/l, vilket ger begränsat kariesskydd. Salthalten är låg (klorid ca 5 mg/l, konduktivitet ca 16 mS/m).

Kväveföreningar förekommer i mycket låga halter. Vattnet innehåller inga spår av bekämpningsmedel eller miljöföroreningar. Radon finns i råvattnet (i respektive brunn) men luftas bort vid beredningen. PFAS kommer att mätas i råvattnet 2025.

Resultaten nedan är medelvärden för de senaste tre åren. Tecknet < betyder "mindre än". Gränsvärde för respektive dricksvattenparameter enligt Livsmedelsverkets enligt gällande dricksvattenföreskrifter, LIVSFS 2022:12 finns för jämförelse.

Dricksvattenkvalitet - Dricksvatten hos användaren, Ohs 2024

| Parameter (enhet) | Medelvärden (antal prover) | | | Jämför gränsvärde enl Livsmedelsverket |
|--|--------------------------------|---------|---------|--|
| | År 2024 | År 2023 | År 2022 | |
| Mikrobiologi | | | | |
| E.coli (cfu/100ml) | <1 (5) | <1 (4) | <1 (10) | Påvisad i 100 ml |
| Koliforma bakt (cfu/100ml) | <1 (5) | <1 (4) | <1 (10) | Påvisad i 100 ml |
| Intestinala enterokocker (cfu/100ml) | <1 (5) | <1 (4) | <1 (1) | Påvisad i 100 ml |
| Clostridium perfringens (cfu/100ml) | <1 (1) | <1 (1) | <1 (1) | Påvisad i 100 ml |
| Odlingsbara mikroorganismer (cfu/ml) | 3 (5) | 1 (4) | 2 (10) | "Riktvärde" <100 st/ml |
| Långsamväxande bakterier (cfu/ml) | 26 (5) | 26 (4) | 8 (10) | "Riktvärde" <5000 st/ml |
| Mikrosvamp (cfu/100ml) | <10 (1) | <10 (1) | 3 (1) | 100/100 ml |
| Aktinomycceter (cfu/100ml) | 27 (1) | <10 (1) | 1 (1) | 100/100 ml |
| *cfu= colony forming units | Tecknet < betyder "mindre än". | | | |
| Inga mikrobiologiska anmärkningar på dricksvattnet varken år 2024, 2023 eller 2022 | | | | |

Förklaring – Mikrobiologiska parametrar

| <i>Förekomst av följande mikroorganismer ökar risken för vattenburen smitta...</i> | |
|--|--|
| E-coli | indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. |
| Koliforma bakterier | indikerar ytvattenpåverkan/ jord eller påverkan från avlopp. |
| Intestinala enterokocker Clostridium perfringens | indikerar påverkan från avlopp. |
| <i>Allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska kvalitet...</i> | |
| Odlingsbara mikroorg Långsamväxande bakterier | Resultatet visar antalet "encelliga organismer" som har växt till sig på en platta med näringslösning efter viss tid i lab-miljö. Tidigare var "Tjänligt med anmärkning" <100 st/ml Odlingsbara respektive <5000 st/ml Långsamväxande bakterier. Dessa kan fortfarande användas som riktvärde. Förhöjda halter på nätet kan indikera inläckage eller dålig vattenomsättning. |
| Mikrosvamp | Resultatet visar vattnets innehåll av jäst- och mögelsvamp (efter att tillväxt på en platta med näringslösning mäts efter viss tid i lab-miljö). Mikrosvamp kan ge lukt och smak och kan växa till i t ex brunnar, anläggningar och ändledningar om det är dålig omsättning på dricksvattnet. |
| Aktinomycceter | Resultatet visar vattnets innehåll av aktinomycceter som är sorts bakterie/ mögelsvamp/ "nerbrytare" som kan ge vattnet lukt och smak av "källare". Aktinomycceter växer på organiskt material och gynnas av dålig omsättning av dricksvattnet i t ex ändledningar och reservoarer. |

Dricksvattenkvalitet - Dricksvatten hos användaren, Ohs 2024

| Parameter (enhet) | Medelvärden (antal prover) | | | Jämför gränsvärde enl Livsmedelsverket |
|---|----------------------------|------------|------------|--|
| | År 2024 | År 2023 | År 2022 | |
| Kemi | | | | |
| Alkalinitet, HCO ₃ (mg/l) | 74 (5) | 64 (4) | 73 (5) | |
| Färg (mg/ l Pt) | <5 (5) | <5 (4) | <5 (5) | 30 mg/ l Pt |
| Hårdhet, tyska grader (°dH) | 4,0 (5) | 3,4 (4) | 3,8 (5) | |
| Konduktivitet 25°C (mS/m) | 16 (5) | 15 (4) | 7 (5) | 250 mS/m |
| Lukt | Ingen (5) | Ingen (4) | Ingen (5) | Tydlig |
| pH vid 20°C | 8,6 (5) | 8,4 (4) | 8,3 (5) | 9,3 |
| Turbiditet (FNU) | 0,22 (5) | 0,21 (4) | 0,25 (5) | 1,5 FNU |
| Bromat (µg/l) | <3 (1) | <3 (1) | <2 (1) | 10 µg/l |
| Fluorid, F (mg/l) | 0,19 (5) | 0,18 (4) | 0,21 (5) | 1,5 mg/l |
| Klorid, Cl (mg/l) | 5,2 (5) | 5,6 (4) | 6,1 (5) | 250 mg/l |
| Sulfat, SO ₄ (mg/l) | 8,8 (5) | 8,7 (4) | 9,3 (5) | 250 mg/l |
| Ammonium, NH ₄ (mg/l) | <0,02 (5) | <0,02 (4) | <0,02 (5) | 0,50 mg/l |
| Nitrat, NO ₃ (mg/l) | 0,39 (5) | 0,46 (4) | 0,40 (5) | 50 mg/l |
| Nitrit, NO ₂ (mg/l) | <0,004 (5) | <0,004 (4) | <0,004 (5) | 0,50 mg/l |
| Aluminium, Al (mg/l) | <0,03 (5) | <0,03 (4) | <0,03 (5) | 0,20 mg/l |
| Bor, B (mg/l) | <0,3 (1) | <0,3 (1) | <0,3 (1) | 1,5 / 2,4 mg/l |
| Järn, Fe (mg/l) | <0,05 (5) | <0,05 (4) | <0,05 (5) | 0,20 mg/l |
| Kalcium, Ca (mg/l) | 19 (5) | 18 (4) | 21 (5) | 100 mg/l |
| Koppar, Cu (mg/l) | <0,02 (5) | <0,02 (4) | 0,03 (5) | 2,0 mg/l (riktvärde 0,20mg/l) |
| Magnesium, Mg (mg/l) | 5,9 (5) | 4,1 (4) | 4,2 (5) | 30 mg/l |
| Mangan, Mn (mg/l) | <0,02 (5) | <0,02 (4) | <0,02 (5) | 0,05 mg/l |
| Natrium, Na (mg/l) | 4,8 (5) | 4,4 (4) | 4,8 (5) | 200 mg/l |
| Antimon, Sb (µg/l) | <0,1 (1) | <0,1 (1) | <0,02 (1) | 10 µg/l |
| Arsenik, As (µg/l) | 0,073 (1) | 0,075 (1) | 0,099(1) | 5 µg/l (10 µg/l t o m 2025) |
| Bly, Pb (µg/l) | 0,043 (1) | 0,067 (1) | 0,070 (1) | 5 µg/l (10 µg/l t o m 2025) |
| Kadmium, Cd (µg/l) | <0,01 (1) | <0,01 (1) | <0,004 (1) | 0,50 µg/l (5 µg/l t o m 2025) |
| Krom, Cr (µg/l) | 0,12 (1) | 0,11 (1) | 0,065 (1) | 25 µg/l (50 µg/l t o m 2025) |
| Nickel, Ni (µg/l) | <0,2 (1) | <0,2 (1) | 0,072 (1) | 20 µg/l |
| Selen, Se (µg/l) | <1 (1) | <1 (1) | <0,5 (1) | 20 / 30 µg/l |
| Kvicksilver, Hg (µg/l) | <0,1 (1) | <0,1 (1) | <0,1 (1) | 1,0 µg/l |
| Cyanid tot, CN (mg/l) | <0,01 (1) | <0,01 (1) | <0,01 (1) | 50 µg/l |
| Radon, Rn (Bq/l) | 37 (1) | 25 (1) | 53 (1) | 100 Bq/l |
| Bekämpningsmedel-enskilda (µg/l) | <0,01 (1) | <0,01 (1) | <0,01 (1) | 0,10 µg/l |
| Bekämpningsmedlen Aldrin, Dieldrin, Heptaklor/ Heptaklor-epoxid (µg/l) | <0,015 (1) | <0,015 (1) | <0,015 (1) | 0,030 µg/l |
| Bekämpningsmedel-totalhalt (µg/l) | <0,05 (1) | <0,05 (1) | <0,05 (1) | 0,50 µg/l |
| Bensen (µg/l) | <0,1 (1) | <0,1 (1) | <0,1(1) | 1,0 µg/l |
| Bens(a)pyren (µg/l) | <0,005 (1) | <0,005 (1) | <0,005 (1) | 0,010 µg/l |
| Summa 4st PAH | <0,02 (1) | <0,02 (1) | <0,02 (1) | 0,10 µg/l |
| 1,2-dikloretan (µg/l) | <0,5 (1) | <0,5 (1) | <0,5 (1) | 3,0 µg/l |
| Summa tetra- och trikloreten (µg/l) | <1 (1) | <1 (1) | <1 (1) | 10 µg/l |
| Oxiderbarhet – COD _{Mn} (mg/l) | <0,5 (5) | <0,5 (4) | 0,52 (5) | 5 mg/l |
| PFAS4 | - | - | - | 4 ng/l |
| Tecknet < betyder "mindre än". | | | | |
| Inga kemiska anmärkningar på dricksvattnet år 2024, luktanmärkning november 2023 samt 2022. | | | | |

Vad betyder de kemiska resultaten...

| | |
|------------------------|--|
| Alkalinitet | är ett mått på vattnets förmåga att stå emot försurning. Ju högre alkalinitet desto bättre buffrande förmåga. Ju längre omsättningstid/ längre kontakt mellan vattnet och markens mineraler, desto bättre neutralisering. (År alkaliniteten <60 mg HCO ₃ /l, kan vattnet bli korrosivt, med risk att vattenledningar och andra installationer fräts sönder och vattnet kan få förhöjda kopparhalter.) |
| Färg | Utgående dricksvatten från vattenverket har normalt ingen färg. Finns organiskt material (från humus/ ytvattenpåverkan) eller om järn/ manganutfällningar i ledningsnätet lossnar kan vattnet bli färgat. Det är inte farligt att dricka. Det är mer ett problem vid tvätt eller att tvättställ och toa-stolar kan missfärgas. |
| Hårdhet | Hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium det finns i vattnet. Anges som tyska hårdhetsgrader (°dH: 2-5°dH - mjukt vatten, 5-10°dH – medelhårt vatten.) I områden med kalkrik jord eller berggrund är vattnet medelhårt/ hårt. I kalkfattiga moränjordar är vattnet mjukt. Ju hårdare vatten desto mer tvättmedel går det åt för att få bra tvättresultat. (<i>Vid de små vattenverken i kommunen passerar vattnet alkaliska filter i beredningen. Syftet att höja/ bevara vattnets pH, alkalinitet och hårdhet.</i>) Värnamovattnet har hög alkalinitet och innehåller mycket kalk och magnesium och blir därför kalkutfällningar i varmvattenledningar, dusch-blandare, kokkärl och kaffebruggare. |
| Konduktivitet | Är ett mått på vattnets salthalt eller ledningsförmåga. |
| Lukt | Dricksvatten har vanligtvis inte någon lukt. Höga järn- och manganhalter kan göra att vattnet kan "lukta". Om vattnet får onormal lukt får man söka efter källan i ledningsnätet eller i husets egna installationer. Ett vatten med stark "motbjudande" lukt ska inte drickas. |
| pH | pH mindre än 6 = Lågt pH/ surt, pH 7 = Neutralt, pH över 8 = Högt pH/ basiskt. |
| Turbiditet | Turbiditet är ett mått på hur grumligt vattnet är. Grumligheten beror på små partiklar som är lösta i vattnet, t e x kalcium, järn och mangan. |
| Anjoner | = <i>Negativt laddade föreningar</i> |
| Bromat | Bromat ska normalt inte förekomma i mätbara halter i dricksvatten. |
| Fluorid | Fluoridhalten beror på berggrunden. Halter upp till 1,2 mg/l är bra för tandhälsan. Konsumtion av dricksvatten med fluoridhalt över gränsvärdet kan ge tandemalj-fläckar (fluoros) hos barn |
| Klorid | Förhöjd kloridhalt kan bero på att berggrunden har naturligt höga kloridhalter. Råvattnet kan också förorenas av vägsalt. |
| Sulfat | Marken kan ha hög sulfathalt pga sur nederbörd, om marken är sur eller om det har skett dikningar i närområdet så att markkemin har ändrats. Ibland innehåller berggrunden naturligt hög sulfathalt. |
| Kväveföreningar | <i>Närsalter</i> |
| Ammonium | Ammonium kan finnas i råvatten av naturliga orsaker. Förhöjd halt kan även indikera att råvattnet har förorenats av gödsel, avlopp eller industrier. |
| Nitrat | Nitrat tas normalt upp av växterna. Förhöjd halt (>20 mg/l) uppstår ofta efter långvarigt läckage från gödselhantering / -spridning. (<i>Höga nitrathalter förekom vid de numer nedlagda vattenverken i Tännö, Forsheda och Bredaryd.</i>) |
| Nitrit | I magen kan nitrat omvandlas till nitrit (framför allt hos spädbarn). Nitrit i höga halter kan bli en hälsorisk då syreupptagningsförmågan kan försämrans. |
| Metaller | |
| Aluminium | Det finns gott om aluminium i berggrund och jordlager. Om markvattnet är har lågt pH kan aluminium lösas ut och hamna i grundvattnet (Riktvärde 0,10 mg/l). |
| Bor | Bor har aldrig detekterats vid någon av de kommunala dricksvattentäkterna och inte heller på nätet. Bor är en indikator på industriförorening. |
| Järn och Mangan | I våra trakter finns det gott om järn och mangan i marken och i vattnet vid många vattenverk. Vid Ljusseveka och Bors VV krävs flera beredningssteg för att minska halterna innan vattnet går ut på ledningsnätet. Höga järnhalter har ingen påverkan på människors hälsa men kan påverka dricksvattnets smak och lukt. Järn och mangan bidrar till ett vattens färgtal och grumlighet. Förhöjda halter kan missfärga tvätt och sanitetsporlin. |

Vad betyder de kemiska resultaten...

| | |
|---|---|
| Koppar | Förhöjda halter (>0,20 mg/l) beror ofta på att vattenledningar har börjat korrodera eller att det är dålig omsättning på vattnet. Är varmvattenberedaren av koppar kan varm-vattnet bli kopparhaltigt. (Varmvatten är inget livsmedel – men om man ska dricka kallvatten efter varmvattenspolning bör man spola kallt ett tag innan kallvattnet används.) |
| Kalcium och magnesium | I områden där berggrunden och jordlagren har hög kalk- respektive magnesiumhalt, innehåller även råvattnet dessa ämnen, vilka bidrar till att göra vattnet hårt. |
| Natrium | Det kommunala dricksvattnet innehåller låga natriumhalter. (I enskilda brunnar kan det bli förhöjda natriumhalter >100 mg/l om brunnarna påverkas av vägsalt.) |
| Antimon | Förekommer i mycket låga/ ej detekterbara halter i kommunens dricksvatten/ råvatten. Men förhöjda halter komma kan från nya vatten- och avloppsinstallationer! |
| Arsenik | Arsenik kan finnas naturligt i berggrunden. Är indikator på industriförorening. |
| Bly | Bly kan finnas naturligt i berggrunden. Förhöjda halter kan bero på att kranar och lödningar i varmvattenberedare i äldre installationer har korroderat men bly kan även komma från nya PVC-rör. |
| Kadmium | Kadmium kan finnas naturligt i berggrunden. Förhöjda halter kan bero på att äldre vattenledningar har börjat korrodera. Förhöjd halt kan även indikera utsläpp från industri, deponi eller gödningsmedel. |
| Krom | Förhöjda kromhalter kan komma från kranar eller andra installationer, Förhöjd halt kan även indikera utsläpp från industri eller deponi. |
| Nickel | Kan finnas naturligt i surt grundvatten. Förhöjda halter kan komma från material i vattenledningar och andra installationer eller bero på förorening från industrier. |
| Selen | Det är inte vanligt med höga halter selen i svenskt grundvatten. |
| Kvicksilver | Förhöjd kvicksilverhalt indikerar förorening från industri eller deponi. |
| Cyanid | Cyanid har aldrig detekterats vid någon av de kommunala dricksvattentäkterna. Halter över gränsvärdet indikerar förorening från industri eller deponi. |
| Radon | Radon är en radioaktiv gas som kan finnas naturligt i berggrunden och i jorden. Därför kan radon även finnas i grundvatten. Den största hälsorisken med radon i dricksvattnet är inandning, vid t ex duschning. <i>Vid vattenverken vid Dannäs och Ohs görs radonavdrivning i beredningen eftersom det finns radon i råvattnet.</i> |
| Bekämpningsmedel – enskilda samt totalhalt | är giftiga. Många bryts ner mycket långsamt i marken och kan hamna i grundvattnet. Gränsvärdet är fastställt utifrån försiktighetsprincipen. <i>Enskilda bekämpningsmedel har aldrig detekterats vid de små vattenverken. Vid Ljusseveka vattenverk har låga halter av BAM (=2,6-Diklorbenzamid, som är en restprodukt av ogräsmedlet Diklobenil som förbjöds i Sverige på 1980-talet) detekterats i en av råvattenbrunnarna. Ett kolfiltersteg finns för avskiljning.</i> |
| Bekämpningsmedlen Aldrin, Dieldrin, Heptaklor/ Heptaklorepoxid | är särskilt giftiga. Därför gäller lägre gränsvärden för dessa. Gränsvärdet utgår från försiktighetsprincipen. Aldrin och Dieldrin har varit förbjudna i Sverige sedan 1970-talet och Heptaklor har aldrig varit godkänt i Sverige! |
| Bensen | Halter över gränsvärde av bensen indikerar förorening från t ex bensinläckage. |
| PAH | Halter över gränsvärde av Polyaromatiska kolväten indikerar industriutsläpp. |
| 1,2-dikloretan | Halter över gränsvärdet indikerar förorening av industrier, bensinläckage |
| Summa tetra- och trikloretan ”tri” | Halter över gränsvärdet indikerar industriförorening, t ex från lösnings- och avfettningsmedel från tvätt-, textil- eller metallindustri. <i>Tri i råvattnet ledde till att Kärda vattenverk lades ner. Ämnena har ej detekterats vid övriga småverk men vid Ljusseveka vattenverk finns i en av brunnarna låga, detekterbara halter av tri som är en nedbrytningsprodukt från Värnamotvättens kemtvätt (1938-1989).</i> |
| Oxiderbarhet – COD_{Mn} | Mäter mängden organiskt material (humusämnen) i dricksvattnet, förhöjd halt >4 mg/l, kan påvisa påverkan från markvatten. Mycket organiskt material kan gynna bakterietillväxt då desinfektionen försvåras. |
| PFAS4/ PFAS11 | Per- och polyfluorerade alkylsubstanser är mycket svårnedbrytbara ämnen. Brandövningsplatser i vattenverkens närhet kan orsaka förhöjda halter PFAS. Även deponier och avloppsvatten kan vara källor till PFAS. <i>Provtagning av PFAS i råvatten inleds 2025 vid småverken. Vid Ljusseveka vattenverk finns i en av brunnarna låga, detekterbara halter av PFAS men inget i utgående vatten.</i> |

Dricksvattnet är till för matlagning och hygien!

För att kontrollera vattnets kvalitet och säkerställa att det är friskt och hälsosamt tas vattenprover regelbundet på olika platser ute hos konsumenterna, vid vattenverket samt i råvattenbrunnarna, enligt ett provtagningsprogram enligt Livmedelsverkets föreskrifter. Ibland tas driftprover för att undersöka avvikelser samt förbättra processerna. Vid klagomål tas extra-prover.

Det är endast kallt vatten som klassas som livsmedel och som kontrolleras i enlighet med föreskrifterna. Varmvattnet i kranen värms upp lokalt med varmvattenberedare. Det kan innehålla spår av metaller, som kan lösas från rören när vattnet värms upp, eller bakterier som trivs i varma miljöer. Därför ska man inte dricka varmvatten direkt från kranen utan spola tills vattnet är kallt.

Fram till 2022 fanns bedömningarna tjänligt – tjänligt med anmärkning samt otjänligt. I småsamhällen eller i ledningar med låg vattenomsättning kan ibland riktvärdena för mikroorganismer överskridas. Ofta rör det sig om tillfälliga störningar. Mellan 2004 och 2022 togs 127 mikrobiologiska samt 99 kemiska prov på ledningsnätet i Ohs. Samtliga mikrobiologiska prov på nätet har varit utan anmärkning och ett av kemproven har haft anmärkning.

Klok vattenanvändning...

Grundvatten bildas främst under de kalla månaderna när löven har fallit, t ex vid höstregn och snösmältning. Under en varm och torr sommar kan grundvattennivåerna snabbt sjunka. Den nederbörd som faller, tas upp av växterna direkt eller avdunstar. Om många hushåll gör stora vattenuttag samtidigt kan det leda till att vattenverket inte hinner producera dricksvatten i tillräckligt snabb takt. Efter en torr sommar tar det tid innan grundvattennivåerna återgår till det normala. Oavsett när på året är det viktigt att vi använder vårt dricksvatten på ett klokt sätt:



Tips för att spara på vatten!

- Duscha snabbt i stället för att bada i badkar. Ett fyllt badkar rymmer 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter.
- Stäng av vattnet när du tvålur in dig eller borstar tänderna.
- Undvik att diska under rinnande vatten.
- Tvätta bara när du verkligen måste, och undvik halvfulla maskiner.
- Fyll en kanna vatten och ställ i kylskåpet i stället för att låta kranen stå och rinna tills vattnet blir kallt.
- Laga droppande kranar eller läckande rör/slangar.

Ha för vana att jämföra vattenmätarens ställning med VA-räkningens beräknade förbrukning, så kan du snabbare upptäcka en oönskad vattenförbrukning. Är du sparsam med ditt vatten blir ju dessutom VA-räkningen lägre.

Tänk efter före du använder dricksvatten...

Är det bevattningsförbud får du t ex inte vattna med trädgårdsslang, fylla din pool eller använda högtryckstvätt! Gräs behöver inte vattnas med dricksvatten. En stor del av vattenspridarens vatten får gräsmattan inte ens nytta av. Vattnet avdunstar i luften! Även om gräset ser gult ut efter långvarig torra kommer gräsmattan att återhämta sig när regnet kommer och blir snart grön igen. Regnvatten är gratis! Samla i en tunna för att vattna växterna med!